



Дата размещения сведений в ФГИС учётный № ЕРКНМ
«15» октября 2021 г.

проверки 78210061000201233255



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ленинградской области**

Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная, д. 51, тел (812) 640-05-65, <https://47.mchs.gov.ru>

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

188662, Ленинградская область, Всеволожский район, ул. Оборонная, д. 51, тел (812) 640-05-90

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Сосновый Бор

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

«29» октября 2021 г., 10 час. 00 мин. № 2-10-62-69
(дата и время составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 15.10.2021 № 2-10-62-69, учётный № проверки 78210061000201233255

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:

федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Заместителем начальника ОНДиПР г. Сосновый Бор УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области – заместителем главного государственного инспектора г. Сосновый Бор по пожарному надзору Подлесным Иваном Павловичем;

2) Инспектором отделения НДиПР ОНДиПР г. Сосновый Бор УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области –государственным инспектором г. Сосновый Бор по пожарному надзору Яковлевой Мариной Геннадьевной;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1) не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Здания организации дошкольного образования детей

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

188542, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д. 50

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 8 ГОРОДА СОСНОВЫЙ БОР» ИНН 4714017938

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «18» октября 2021 года, 09 час. 00 мин.

по «29» октября 2021 года, 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п / п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Допущено применение в спальнях помещений (группы № 1,3,9,11,15,16) декоративно-отделочных материалов для покрытия стен с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. (не предоставлены сертификаты пожарной безопасности, подтверждающие допустимый класс пожарной опасности отделочных материалов)	п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 п. 7 ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2023	
3	Допущено применение в	п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п.	01.11.2023	

	палаточном помещении (изолятор) медицинского блока декоративно-отделочных материалов для покрытия стен с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. (не предоставлены сертификаты пожарной безопасности, подтверждающие допустимый класс пожарной опасности отделочных материалов)	2 ч. 1 ст. 6 п. 7 ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
4	Ворота, установленные на проездах к зданию, не обеспечены возможностью их автоматического открывания от срабатывания систем АПС для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники или ручным открыванием при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот, или дистанционно при устройстве видео - и аудиосвязи с местом их установки.	абзац 4 п. 71 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.11.2023	
5	Для отделки зальных помещений (залы ЛФК и физкультурный) допущено использование декоративно-отделочных материалов класса пожарной опасности более чем для стен – КМ1, для полов – КМ2 (не предоставлены сертификаты пожарной безопасности, подтверждающие допустимый класс пожарной опасности отделочных материалов)	п. 8, табл. 29, ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. От 30.04.2021) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2023	
6	Для отделки стен общего коридора (помещение № 128, «батанический сад») допущено использование декоративно-отделочных материалов класса пожарной опасности более чем КМ1 (не предоставлены сертификаты пожарной безопасности, подтверждающие допустимый класс пожарной опасности отделочных материалов)	Табл. 28, ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. От 30.04.2021) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2023	

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации

обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНДиПР города Сосновый Бор
УНДиПР Главного управления МЧС России
По Ленинградской области
И.П. Подлесный

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку)



Подлесный Иван Павлович – заместитель начальника ОНДиПР города Сосновый Бор
УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области, телефон: 8(81369) 2-39-53; E-mail: ondsbor2013@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Предписание для исполнения получил (а):

завершающий МБ ДОУ. Дел № 1 Уникомева Ю.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

«__» часов «__» минут «25» 10 20 21 г.

Ж
(подпись)